





Napájadlá 17, 040 12 Košice

tel. : 055/6411211, e-mail : info@ekolab.sk



Protokol č. 4548/2017

Strana : 1 / 1

Zákazka : 1830/17

Číslo úlohy :

Zákazník : PEMIMA, spol. s r.o.
Lesná 412
900 55 Lozorno

Názov vzorky : Stavebná fólia LDPE modrej farby 190 μ samozhášava s účinkom retardantom horenia

Miesto odberu : -

Vzorku odobral : zákazník

Spôsob odberu : neuvedený

Charakteristika vzorky : tuhé matrice- fólia

Metóda odberu :

Dátum doručenia: 2.11.2017

Dátum odberu vzorky -

Výsledky skúšok (- ky) sa týkajú iba predmetu analýz a nenahradzujú iné dokumenty.
Bez písomného súhlasu skúšobného laboratória sa môže protokol reprodukovať iba celý.

Ukazovateľ	Jednotka	Vzorka č. 8571/17 Hodnota	Metóda
Fluór	$\mu\text{g}/\text{cm}^2$	0,39	A IPP160,STN EN 14582
Chlór	$\mu\text{g}/\text{cm}^2$	0,34	A IPP160,STN EN 14582
Síra	$\mu\text{g}/\text{cm}^2$	0,029	A IPP160,STN EN 14582
Chlór	%	<0,005	A IPP 160 STN EN 14582
Fluór	%	<0,005	A IPP 160 STN EN 14582
Síra	%	<0,005	A IPP 160 STN EN 14582

A/N : akreditovaná / neakreditovaná skúška

V Košiciach dňa : 9.11.2017

Schválil :

.....
Ing. Eva Jusková
vedúci skúšobného laboratória

